



Przeworsk, dnia 17.02.2017r.

**Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW

Dot.: Postępowania prowadzonego zgodnie z Wytycznymi Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 w sprawie udzielania zamówień współfinansowanych ze środków EFRR, w stosunku do których nie stosuje się ustawy Prawo Zamówień Publicznych zgodnie z uproszczoną zasadą konkurencyjności na zadanie pn.

**„Wykonanie badań termowizyjnych oraz powietrznych
badań szczelności”**

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły następujące pytania.

Pytanie 1. Jaka jest kubatura budynków i jakie będą warunki użytkowania budynków podczas testów, czy będą użytkowane czy zostaną opuszczone do bezpośredniego wykonania testów ?

Odp.

Budynek użyteczności publicznej 4 kondygnacyjny 1200m² kubatura 5800 m³
Budynek szkoły 3 kondygnacyjny z sala gimnastyczna 2500 m² kubatura 8900 m³
Budynek warsztatów szkolnych 1 kondygnacyjny 2000 m² kubatura 11.800m³
Ze względu na to, że są to budynki użyteczności publicznej prace muszą być wykonywane poza godzinami pracy i w dni wolne od pracy w wyżej wymienionych budynkach.

Pytanie 2. Po czyjej stronie jest przygotowanie budynków do testów (uszczelnienia istniejącej wentylacji itd, spełnienie warunków normowych badań)?

Odp.

Po stronie wykonawcy

Pytanie 3. Jaki jest rodzaj wentylacji w budynkach - grawitacyjna - mechaniczna?

Odp.

Wentylacja grawitacyjna a w budynku głównym szkoły w pomieszczeniach stołówki wentylacja wymuszona.

STAROSTA


Zdzisław Kiszka
(podpis kierownika Zamawiającego)